

Męcinka, dn. 16 maja 2012 r.

GP.271.1.4.2012

**dotyczy przetargu : REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W
MIEJSCOWOŚCI KONDRATÓW I POMOCNE**

W odpowiedzi na fax z dnia 16.05.2012 r. dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w., na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) informuję, że nie można zastosować frezowiny na wykonanie poboczy.

Powyższa informacja nie stanowi zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W Ó J T

Zbigniew Przychodzeń

