

Męcinka, dnia 28.09.2007 r.

OŚ 7625/6/2007

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

Strony postępowania, że w dniu 28.09.2007 r. została wydana przez Wójta Gminy Męcinka decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wraz z odbudową nawierzchni drogowych dla wsi Sichów, Sichówek, Słup, Chroślice, Męcinka"

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Męcinka, pok. Nr 16, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, decyzję uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Męcinka bip.mecinka.dolnyslask.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń:

1. Urząd Gminy w Męcince – tablica ogłoszeń.
2. Sołectwo Sichów - tablica ogłoszeń.
3. Sołectwo Sichówek - tablica ogłoszeń.
4. Sołectwo Słup - tablica ogłoszeń.
5. Sołectwo Chroślice - tablica ogłoszeń.
6. Sołectwo Męcinka - tablica ogłoszeń

OŚ 7625/6/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56, 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2007 r. OF PROJEKT s.c. Projektowanie, ul. Łaciarska 7/1, 50-104 Wrocław, działającego z pełnomocnictwa Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wraz z odbudową nawierzchni drogowych dla wsi Sichów, Sichówek, Słup, Chroślice, Męcinka".

u s t a l a m

na rzecz Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wraz z odbudową nawierzchni drogowych dla wsi Sichów, Sichówek, Słup, Chroślice, Męcinka".

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni drogowych dla wsi Sichów, Sichówek, Słup, Chroślice, Męcinka.

Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie następujących działek:

1) obręb Słup

54/1, 1, 2, 299, 298, 297/1, 307/1, 204/5, 204/6, 200/1, 343, 341/5, 341/6, 345/6, 197, 196/4, 182/6, 199, 201/1, 202/1, 195/6, 363, 364, 109/1, 323/1, 124/2, 125, 130, 327/1, 124/1, 124/4, 124/3, 123, 131, 121/2, 324, 121/1, 117, 118/2, 119, 120, 108/4, 108/2, 108/3, 107, 106/2, 322, 323/1, 325/1, 333/1, 313/2, 100, 101/1, 101/3, 135/4, 135/2, 135/8, 135/7, 135/5, 134/3, 133, 128/1, 128/2, 128/4, 128/5, 134/5, 134/6, 134/7, 134/4, 83, 82/1, 89, 81, 80, 78, 79, 77, 74, 75, 76, 73/1, 73/2, 64, 65, 62/2, 63, 310, 62/1, 61, 311, 85, 318, 86, 87, 88, 89, 84, 313/2, 317, 309/2, 60/2, 60/1, 58, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 308/1, 308/2, 323/1, 365, 360, 359/2, 53/1, 69/2, 68/7, 67, 66, 296/2, 72/2, 72/1, 71/3, 71/4, 51/3, 55, 51/2, 327/2, 329/5, 136, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 41, 62/4, 301, 307/2, 84/1, 84/2, 128/6.

2) obręb Męcinka

1/6, 1/5, 1/7, 693/5, 693/6, 3/3, 693/3, 693/4, 3/2, 730/4, 13/4, 13/5, 730/3, 6/1, 6/2, 13/7, 13/6, 13/1, 724, 696/1, 537/2, 726/2, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17, 806, 731, 18, 19/1, 19/2, 20, 24, 591, 701, 54/5, 54/4, 54/2, 54/3, 53, 52/1, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 50/1, 50/2, 699/2, 125/1, 124/1, 123/8, 123/7, 123/6, 123/5, 122/1, 122/2, 121/3, 121/5, 785, 739/1, 694, 25/3, 25/4, 25/5, 26, 732, 39, 40/1, 700, 41/3, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 48/2, 48/3, 49/2, 698/2, 127/2, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 135/2, 136/2, 139/2.

3) obręb Chroślice

25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/8, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 35, 37/1, 37/2, 39, 41, 43, 49/4, 49/3, 50/1, 50/2, 224, 46/4, 46/3, 46/2, 45, 48, 218, 47, 251/1, 231, 100/4, 49/2, 31/1, 33/1, 35/1, 221, 100/2, 100/3, 101, 102/2, 102/3, 103, 104, 105, 106/2, 106/6, 106/7, 106/8, 106/4, 106/9, 233, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121/2, 121/1, 122, 123/1, 123/2, 222/2, 180, 181, 182, 223, 225, 226, 235, 232, 70, 71, 72, 73, 74/2, 74/3, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98/2, 99/1, 99/2, 80, 81, 84, 85/4, 85/5, 251/2, 234, 85/3, 85/2, 85/1, 88/2, 88/3, 91, 92, 95, 68, 190/1, 191, 192/1, 69

4) obręb Sichów

142/1, 143, 142/4, 142/2, 142/3, 141, 139, 140/1, 140/2, 318, 138/1, 136, 138/2, 317, 135, 137, 134/1, 134/2, 308, 132, 133, 316/2, 123, 307/2, 204/1, 193/2, 191/2, 333, 190/5, 190/6, 190/3, 188/1, 187, 332, 188/2, 186/1, 186/2, 184, 185, 181/10, 181/3, 186/3, 167, 331, 166/1, 166/4, 330, 165/4, 165/3, 165/2, 164/3, 164/2, 164/1, 163/2, 163/1, 162/1, 325/2, 183/3, 334, 181/8, 181/7, 181/9, 128, 129, 130/1, 130/2, 131, 124, 125/1, 126, 310, 127/4, 127/2, 127/3, 296, 86/1, 85/1, 289, 89, 88, 84, 83, 79, 80, 85/2, 86/2, 81, 82, 293, 295, 77, 78, 74, 73/2, 73/1, 292/2, 72, 399/2, 399/1, 398, 294, 71/4, 71/5, 71/3, 66, 292/1, 71/1, 290, 67, 65, 64, 68/1, 68/2, 69, 71/7, 71/6, 287, 291, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 45, 43, 46, 47, 48, 297, 50, 51, 52, 288, 53/1, 53/2, 57/2, 57/4, 59, 60, 62, 63, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 245/2, 245/1, 246/1, 246/2, 346/1, 337/2, 255/1, 256, 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 337/1, 261/2, 261/1, 262/1, 262/2, 263/1, 264, 265, 266/3, 266/2, 266/1, 94/7, 94/9, 94/11, 94/10, 94/1, 307/1, 93/1, 93/2, 90, 23, 303, 22/2, 22/1, 21/2, 21/1, 20/2, 20/1, 19, 18, 17/2, 244, 311/2, 313, 183/1, 298/1, 183/2, 122/2, 125/2, 87, 189/1, 189/2, 191/1, 146/1, 155/1, 156, 337

5) obręb Sichówek

109, 76, 143, 67, 66, 134/4, 64, 62, 120/1, 134/3, 22, 131/1, 91/2, 149, 90, 144, 132, 135, 139/3, 32/2, 139/4, 61, 60, 55, 50, 52, 53, 54, 51/1, 51/2, 133, 48/1, 47/2, 40/2, 40/4, 46, 43, 41, 42, 44, 45, 30/1, 29, 23/1, 23/3, 23/4, 30/2, 31, 59/1, 134/2, 24, 25, 63/2, 63/1, 59/2, 56, 134/5, 47/3, 47/4, 40/3, 136/4, 32/1, 33, 34, 35, 139/2, 138, 38/1, 38/2, 37, 140, 136/1, 163, 17/3, 160, 116, 162, 161, 14/1, 57, 49, 48/3, 17/2, 21, 20/2.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- a) przy prowadzeniu prac budowlanych zachować szczególną ostrożność dotyczącą ochrony istniejącej zieleni, w przypadku jej zniszczenia podjąć działania mające na celu odtworzenie zniszczonej zieleni;
- b) w przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrębie bryły korzeniowej istniejących drzew i krzewów wykonywać je w sposób najmniej im szkodzący;
- c) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w zakresie koniecznym w związku z realizacją powyższej inwestycji;
- d) z uwagi na położenie przedmiotowej inwestycji w sąsiedztwie terenów o charakterze mieszkaniowym, zachować szczególną ostrożność przed ewentualnym skażeniem terenu jak i wód gruntowych (awaria sprzętu);
- e) masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji wykorzystywać do niwelacji terenu inwestycji, a ich zastosowanie nie może powodować przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w obowiązującej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), zaś w przypadku ich nadmiaru zagospodarować, odzyskać lub unieszkodliwić zgodnie z w/w zasadami gospodarowania odpadami, w sposób wskazany przez gminę;

- f) odpady wytwarzane w trakcie realizacji (np. kawałki betonu, asfaltu, gruz, kawałki rur) gromadzić, magazynować z zachowaniem ich segregacji a następnie postępować z nimi w myśl zasad określonych w obowiązującej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251),
- g) na terenie budowy nie składować odpadów i substancji mogących spowodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz migrację wraz z wodami opadowymi. Wytworzone odpady podczas prac budowlanych, w przypadku nie możliwości ich odzysku w miejscu wytwarzania, przekazać posiadaczowi odpadów uprawnionemu do ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach,
- h) zobowiązuje się inwestora do stosowania takich technologii, urządzeń i materiałów, które zapewnią ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na stan środowiska, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych w fazie realizacji i eksploatacji oraz przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska,
- i) z uwagi na możliwość uszkodzeń sprzętu technicznego wykorzystywanego do prac budowlanych (wycieki paliwa ze zbiorników, uszkodzenia hydrauliki itd.) należy systematycznie kontrolować stan wszystkich urządzeń i pojazdów pracujących przy budowie. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zanieczyszczony grunt należy oczyścić na miejscu lub przekazać do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach,
- j) inwestycja zlokalizowana jest na obszarach podlegających ochronie przyrody tj. na terenie oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Chełmy oraz leży w pobliżu potencjalnego obszaru Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie”, wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Wobec powyższego w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- k) projektowana inwestycja przebiegać będzie w pobliżu obiektów objętych ochroną konserwatorską zabytków, wynikającą z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Dlatego też, w wypadku stwierdzenia w trakcie robót ziemnych występowania stanowisk archeologicznych prace należy wstrzymać i zgłosić taki fakt służbom archeologicznym.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- a) sieć wodociągowa winna zostać wykonana w technologii uniemożliwiającej infiltrację wód gruntowych do wodociągu oraz eksfiltrację wody do gruntu (łączenie elementów winno być szczelne i trwałe),
- b) obiekty na sieci wodociągowej (zasuw, hydranty) winne zostać wykonane w technologii zapewniającej ich całkowitą szczelność,
- c) kanały sanitarne, studzienki mają zostać wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiając przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko,
- d) zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobowej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.
- e) należy zachować niezbędne wymagane odległości pompowni i tłoczni od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych,
- f) rurociąg tranzytowy z ujęcia wody w Słupie do sieci Męcinka-Chroślice winien zapewnić stałe zasilanie w wodę sieci wodociągowej Męcinka-Chroślice,
- g) wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody należy uzgodnić z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu,

- h) projekt budowlany przedsięwzięcia należy uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaworze pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
- i) na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z odbudowywanych dróg należy uzyskać u Starosty Jaworskiego pozwolenie wodnoprawne, w myśl ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
- j) w przypadku, gdy drzewa będą kolidować z realizacją przedsięwzięcia należy uzyskać stosowne zezwolenie na ich usunięcie (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust.1.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

7. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Firma OF PROJEKT s.c. Projektowanie, ul. Łaciarska 7/1, 50-104 Wrocław, działająca z pełnomocnictwa Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, wystąpiła z wnioskiem z dnia 18.06.2007 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wraz z odbudową nawierzchni drogowych dla wsi Sichów, Sichówek, Słup, Chroślice, Męcinka".

W dniu 21.06.2007 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przysługujących im uprawnieniach, z których mogły skorzystać.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56, 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), ww. inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. Dlatego też tutaj organ działając na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpił do Starosty Jaworskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody we Wrocławiu, o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. O ww. opinie wystąpiono w dniu 21.06.2007 r.

W odpowiedzi:

1. W dniu 18 lipca 2007 r. uzyskano opinię Starosty Jaworskiego – postanowienie z dnia 13 lipca 2007 r. znak: IE. 7633/17/2007, nie stwierdzające obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
2. W dniu 6 lipca 2007 r. uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze – postanowienie Nr 38 z dnia 3 lipca 2007 r. znak: ZNS-601-12/BG/07, nie stwierdzające obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
3. W dniu 16 lipca 2007 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody we Wrocławiu z dnia 11.07.2007 r. znak: SR.V.6638/N/132/IG/07, z opinią Wojewody Dolnośląskiego stwierdzającą, iż planowane przedsięwzięcie – pomimo, iż znajduje się w bliskim sąsiedztwie potencjalnego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” – nie powinno znacząco oddziaływać na ww. obszar Natura 2000, z uwagi na charakter inwestycji i ograniczony zasięg oddziaływania. Wobec powyższego uznano, iż nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone obszary Natura 2000.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, Wójt Gminy Męcinka postanowieniem Nr OŚ. 7625/6/2/2007 z dnia 23.07.2007 r. odstąpił od nałożenia na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 56, 63, 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Jaworskim oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaworze. O ww. uzgodnienia wystąpiono w dniu 11.06.2007 r.

W dniu 22 sierpnia 2007 r. uzyskano uzgodnienie Starosty Jaworskiego - postanowienie Starosty Jaworskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. znak: IE. 7633/17/2007, uzgadniające pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie.

W dniu 11 września 2007 r. uzyskano uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze – postanowienie z dnia 5 września 2007 r. znak: ZNS-610-16/BG/07, uzgadniające projektowane przedsięwzięcie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami:

1. Należy zachować niezbędne wymagane odległości pompowni i tłoczni od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych.
2. Rurociąg tranzytowy z ujęcia wody w Słupie do sieci Męcinka-Chroślice winien zapewnić stałe zasilanie w wodę sieci wodociągowej Męcinka-Chroślice.
3. Wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
4. Projekt budowlany przedsięwzięcia należy uzgodnić pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Powyższe uwagi Organ wziął pod uwagę przy wydawaniu przedmiotowej decyzji. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarach podlegających ochronie przyrody tj. na terenie oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Chełmy oraz leży w pobliżu potencjalnego obszaru Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie”. Jednak z uwagi na charakter i ograniczony zasięg oddziaływania inwestycji, nie powinna ona znacząco oddziaływać na ww. obszary.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/182/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 29.12.2005 r.

W związku z art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ w dniu 14.09.2007 r. zawiadomił strony o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w określonym terminie w siedzibie tut. Urzędu i wypowiedzieć się, co do przeprowadzonych dowodów i zebranych informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Z możliwości tej nikt nie skorzystał.

Z analizy zgromadzonych w toku postępowania materiałów wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra naturalne, zabytki jak również wzajemnego oddziaływania między powyższymi czynnikami.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. OF PROJEKT s.c. Projektowanie
Ul. Łaciarska 7/1
50-104 Wrocław
2. Gmina Męcinka
Męcinka 11, 59-424 Męcinka
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe
w Jaworze
Ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Ul. Piwna 1
59-400 Jawor

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Męcinka

Nr OŚ 7625/6/2007 z dnia 28.09.2007 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

W ramach planowanego przedsięwzięcia, pn.: "Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wraz z odbudową nawierzchni drogowych dla wsi Sichów, Sichówek, Słup, Chroślice, Męcinka", zostanie wykonana:

- 1) stacja uzdatniania wody (urządzenia do uzdatniania wody, zestawy pompowe sieciowe, urządzenia sterujące, urządzenia do chlorowania awaryjnego oraz armatura).
- 2) zbiornik wody ok $V=100\text{m}^3$
- 3) pompownia wody
- 4) komory redukcyjne ciśnienia na sieci wodociągowej
- 5) rurociągi przesyłowe i rozdzielcze wodociągowe $\varnothing$ 160, 125, 110 PE
- 6) przyłącza wodociągowe $\varnothing$ 63, 50, 40 PE
- 7) przyłącze energetyczne dla pompowni wody
- 8) pompownie i tłocznie kanalizacyjne
- 9) rurociągi przesyłowe kanalizacyjne ciśnieniowe $\varnothing$ 160, 110, 90 PE
- 10) rurociągi rozdzielcze wraz z przykanalikami $\varnothing$ 200, 160 PVC
- 11) przyłącze energetyczne dla pompowni i tłoczni kanalizacyjnych
- 12) odbudowa i przebudowa nawierzchni drogowych / wieś Chroślice, Sichów, Męcinka w obrębie projektowanej infrastruktury dla drogi gminnej i powiatowej/. Odbudowa drogi powiatowej w obrębie wsi Chroślice będzie obejmowała budowę chodnika z polbruku oraz położenie nowego dywanika bitumicznego, odcinek drogi powiatowej z Chroślic do Męcinki o nawierzchni gruntowej zostanie utwardzony i pokryty nawierzchnią bitumiczną analogiczne rozwiązanie będzie dotyczyło drogi gminnej w obrębie wsi Sichów.

Przyjęte rozwiązania projektowe w pełni zabezpieczają wszystkie elementy ochrony środowiska i tak:

- a) rurociągi rozdzielcze, między obiektowe jak i przesyłowe wodociągowe i kanalizacyjne projektuje się z PE łączonych przez zgrzewanie, rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne poprzez łączenie w studzienkach na uszczelkę. Studzienki kanalizacyjne betonowe typ BS lub z PE,
- b) pompownie ścieków będą wykonane monolitycznie z elementów prefabrykowanych z polimerobetonu, wyposażone w pompy zanurzeniowe w pełni zautomatyzowane, a w przypadku tłoczni zbiorniki zamknięte posiadające monitoring ich pracy oraz ewentualnych stanów awaryjnych system oparty np. na GPRS. Pozwoli to na monitorowanie pompowni i tłoczni ich pracy oraz ewentualnych stanów awaryjnych,
- c) w miejscach kolizyjnych tj. na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym przewiduje się stosowanie rur ochronnych PE lub stalowych czarnych,
- d) stacja uzdatniania wody zlokalizowana będzie w budynku zespolonym ze zbiornikiem wody wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej oraz żelbetowej, wyposażona w zestawy pomp sieciowych oraz układ filtrów w pełni zautomatyzowanych.

